

СТАНДАРТ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

(Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 №24) П.15

б)

Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду				
п/п	Загрязняющие вещества	Выбрасывается без очистки		всего выброшено в атмосферу за отчетный год
		всего	в т.ч. от организованных источников	
	ВСЕГО в том числе:	14,967	14,967	14,967
1	Оксид углерода	2,716	2,716	2,716
2	Серь диоксид	2,263	2,263	2,263
3	Угледорода предельные C12-C19	2,385	2,385	2,385
4	Диоксид азота	1,81	1,81	1,81
5	Керосин	5,431	5,431	5,431
6	Формальдегид	0,362	0,362	0,362
7	Бензапирен	0	0	0
Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду				
1	Техническое обслуживание котельной, прочистка котлов и дымоходов			
2	Соблюдение лимитов разрешенных выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников			
3	Проведение мероприятий по предупреждению аварийных выбросов			
4	Осуществление контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов в атмосферный воздух			
5	В связи с окончание действия Проекта предельно допустимых выбросов в декабре 2018г, разработка и утверждение нового Проекта предельно допустимых выбросов			
6	Соблюдение правил эксплуатации сооружений, оборудования, аппаратуры, осуществляющих выброс загрязняющих веществ в атмосферу.			

в) На предприятии отсутствует инвестиционная программа на 2017 - 2019 годы.

Собственные нужды электростанции (факт) - 216 500

кВт.ч

2017 год

Собственные нужды электростанции (план) - 282 587

кВт.ч

2017 год

Наименование станции - Центральная ДЭС

Тип электростанции - дизельная

Используемое на станции топливо - дизельное Евро, зимнее; ГОСТ 52368-2005(ЕН 590:2009) с изм. 1, класс 2, вид

д) III (ДТ-3-К5)

Поставщик 2017 года - АО "Ненецкая нефтяная компания" 166700, Ненецкий АО, рп. Искателей ул. Губкина, д. №381 корпус 3.



И.о. директора МУП "Амдерма" А.В. Лукинский