

# СТАНДАРТ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

(Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 №24) П.15

б)

Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду				
п/п	Загрязняющие вещества	Выбрасывается без очистки		всего выброшено в атмосферу за отчетный год
		всего	в т.ч. от организованных источников	
	<b>ВСЕГО в том числе:</b>	<b>40,151</b>	<b>40,151</b>	<b>40,151</b>
1	Оксид углерода	10,655	10,655	10,655
2	Серы диоксид	8,864	8,864	8,864
3	Углекислоты предельные C12-C19	4,020	4,020	4,020
4	Диоксид азота	9,359	9,359	9,359
5	Керосин	6,8	6,8	6,8
6	Формальдегид	0,453	0,453	0,453
7	Бензапирен	0	0	0
Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду				
1	Реконструкция ДЭС в рамках программы "КОЛАРКТИК" с установкой новых дизель-генераторов			
2	Соблюдение лимитов разрешенных выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников			
3	Проведение мероприятий по предупреждению аварийных выбросов			
4	Осуществление контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов в атмосферный воздух;			
5	Соблюдение правил эксплуатации сооружений, оборудования, аппаратуры, осуществляющих выброс загрязняющих веществ в			

в) На предприятии отсутствует инвестиционная программа на 2016 - 2018 годы.

г) Собственные нужды электростанции (факт) - 341 141 кВт.ч 2016 год

Собственные нужды электростанции (план) - 344 784 кВт.ч 2016 год

Наименование станции - Центральная ДЭС

Тип электростанции - дизельная

Используемое на станции топливо - дизельное Евро, зимнее, класс 2 вид III (ДТ-З-К5); ГОСТ 52368-2005

Поставщик 2016 года - АО "Ненецкая нефтяная компания" 166700, Ненецкий АО, рп. Искате́ль, ул. Мухоморова, д. № 315 корпус 3.



Директор М.П. Амдермасервис"

М.П.

Обертенюк Е.М.